

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1129

Utstedt: 18.10.2005

Fornyet: 23.11.2020

Gyldig til: 01.12.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Purus gulvsluk, type L-sluk og KS-sluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Purus gulvsluk i plastmaterialet PEH, type L-sluk.
Purus gulvsluk i støpejern, type KS-sluk.

Følgende modeller inngår:

- › L-sluk Ø75 med sideutløp
- › L-sluk 45° Ø75 med sideutløp
- › KS-sluk Ø75 med sideutløp
- › KS-sluk Ø75 med bunnutløp

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder