

## Eksenterkupling

### Eksenterkupling

Benyttes i JRG Sanipex, det originale rør i rør systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc.



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
+47 917 84 033



**Torstein H. Solhaug**  
Teknisk inneselger /  
Produktsjef Luft- og smussutskillere

ths@armaturjonsson.no  
+47 917 31 058

### Produkttabell : Eksenterkupling

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Eksenterkupling m/avst.og dekksk. 1/2"x3/4"utv.gj.	85000022	511 29 23	0,168

### Beskrivelsestekst : Eksenterkupling

#### Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

På forlangende skal rørligger fremvise Teknisk Godkjenning for det valgte RIR-system.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømingsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Momentet er dermed dokumentert i.h.t. veiledningen til TEK10.

Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens vårtomsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Utenfor våtsone skal skumplastplugg benyttes i veggboksen for å hindre lekkasje ut av vegg. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere i.h.t. systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no