

		FDV		
Dokumentnavn:		Dok.nr	Rev:	Dato:
Tappevannsystem Utskiftbart JRG Sanipex® Classic		602	17	13.12.09
Utarbeidet av:	Godkjent av:	Godkjent Dato:	Side	av:
KS-Sjef	KS-Sjef	13.12.09	1	2

602 TAPPEVANNSYSTEM UTSKIFTBART JRG SANIPEX® CLASSIC

1. Produktbeskrivelse



Utskiftbart tappevannsystem – Rør i rør. Produsert og godkjent iht. gjeldene standarder og forskrifter; ISO 15875 og NT VVS 129.

Leveres i følgende dimensjoner: 12-16-20-25 og 32 mm.

Driftstemperatur: 70°C (50 år) Maks. temperatur: 95°C.

Maks. trykk: 10 bar.

Består av:

PEX-rør med korrugert ytterrør, utviklet og tilpasset patentert spesialkplinger, utviklet til plastens egenskaper.

Fordelere, overganger og kplinger i bronse og messing

Ventiler av DZR messing.

Veggbokser, monterings og fikseringsutstyr i re-sirkulerbar plast

Sprutsikre fordelerskap

Importert og tilpasset norske forhold av:

Armaturljønsson AS – Org.nr. 922742049 – Ulvenveien 87, 0581 OSLO

Postboks 39 Økern, 0508 OSLO – T: 22 63 17 00 -

www.armaturljønsson.no



Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

2. Forvaltning	På grunn av sin kompleksitet og høye kvalitet krever systemet ingen vedlikeholdskostnader. Forutsatt installert iht. Håndbok og systembeskrivelse for Sanipex Classic. Ved godkjent ferdigattest gir forsikringselskapene rabatt på forsikringspremien.
3. Drift	Ingen driftsomkostninger. Høy effektivitet og ingen "flowstøy" på grunn av direkte løp – ingen innsnevninger.
4. Vedlikehold	<i>Forebyggende:</i> Ingen <i>Korrigerende:</i> Ingen på grunn av patentert kplingsystem.
5. Emisjoner og miljøpåvirkninger	Ingen
6. Henvisninger	Plan og Bygningsloven § 77 TEK § 5-11, § 8-37 § 9-5 NBI – Våtromsnormen, Lommehåndbok for Rør i Rør NBI Produktsertifisering nr. 0049 Håndbok og systembeskrivelse for Sanipex Classic. Gjennomføringer i brannskiller skal utføres iht. Byggforskserien, Byggedetalje 2 – 2006 520.342.
7. Behandlingsmåte for avfall	Miljø- og Gjenvinningsstasjoner for metall og plast.
8. Teknisk Service	<i>På installasjon og montering:</i> Utførende rørlegger. <i>På enhet og systemavvik:</i> Armaturljønsson AS <i>Produktansvarlig:</i> Armaturljønsson AS.
9. Dekker NRF nr.:	511 15 13/15–16/18/25/27-28/33/35-38/83/85-88 – 511 16 32/34-35/42/44-45/56/92/94-95 511 17 14-15/21/31- 32/34/39/44-47/49/51-53/55-56/63/65-66/73/75-76/78/85- 86/95 511 18 15-16/35/45/55-56/63/65-66/73/75-78 511
forts. NRF nr.:	

Dokumentnavn:		Dok.nr	Rev:	Dato:
Tappevannsystem Utskiftbart JRG Sanipex®Classic		602	17	13.12.09
Utarbeidet av:	Godkjent av:	Sign.	Side	av:
KS-Sjef	KS-Sjef		2	1

19 05-06 – 511 20 45/55-57/63/65-69/71-77/85/88/92/94-99 -
511 21 02/04-09/15/22/25/33/35/45/51/54-59/63/65-
66/68/75/83/85-88/91/93—97/99 - 511 22 05-09/14-
19/23/25-26/67/74-79/85 - 511 23 13/15-
18/25/56/57/65/76/96 – 511 24 13/15-17/31-32/34-38/58-
59/65-66 – 511 25 14/37-39/41-45/47-49/51/53-57/71-74/91-
95/98-99 - 511 26 33-37/44-46/48-49/53/76/78-79/81/89/95 –
511 27 01/04-05/07-08/11/13/15-
16/21/25/33/36/38/41/45/47-49/51-56/71/91-92/95-97 – 511
28 05-07-08/12-15/17-19/21-22/24/27/29/31/34/48-49 – 511
29 03-04/07-08/13/23/32/34-35/43/62-64/85-87/93 – 311 30
03/06/68/71-73/75/86/89/93/96/99 – 311 31
16/19/23/26/29/33/36/39/43/46/49/53/56/59/63/66/69/73/
86/89 – 511 32 06/08/61-69/71-76/81-86/87-89/91

10. Noter

Installerende rørlegger:
