

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0409/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FIBO-TRESPO, BADRUMSPANEL

Innehavare	Fibo-Trespo AS, Industriveien 2, NO-4580 Lyngdal Tel: +47 38 13 71 00, Fax: +47 38 13 70 51, E-post: byggma@byggma.no, Hemsida: www.byggma.no, Organisations nr: NO964193991
Produkt	Fibo-Trespo badrumspanel vattentät beklädnadssystem. Systemet består av panel av högtryckslaminat och profillister i aluminium. Vattentätning av skarvar och genomföringar skall endast ske med någon av fogmassorna C-TEC CT1, Casco Aquaseal, Optiform Baderomsplate Montasje, Sikaflex AT Connection, Fugger Seal All eller Fibo Seal.
Avsedd användning	Avsedd som vattentätt ytskikt på vägg i våtutrymmen.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1-9 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR). Material 6:11 Fukt, Allmänt 6:51 Vattentäta skikt 6:5331* <i>* under de förutsättningar som anges i detta bevis och dess tillhörande handlingar</i>
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för Fibo-Trespo 10,2 mm badrumspanel, daterad januari 2012.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-06-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan SINTEF Byggforsk Kontrollavtal: NTG 2289 projekt nr. O10222. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Fibo-Trespo AS, Lyngdal, Norge

- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:
- | | |
|---|------------------------------------|
| Tillverkarens namn samt tillverkningsställe | Fibo-Trespo, Lyngdal, Norge |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | Fibo-Trespo badrumspanel |
| Typgodkännandets nummer | 0409/02 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP, SINTEF Byggforsk |
- Bedömningsunderlag** Rapporterna 3B0460, 3B0461, 3B053901, 3B056701, 3D0826, 3D0256.01, 3D0352, från SINTEF Byggforsk. Utlåtande ETle5500 från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontrollrapporter B 10222 daterad 2011-01-10, B 10222 daterad 2011-08-30, O 9999-71, B0827301 från SINTEF Byggforsk
- Kommentarer** Godkännandet är giltigt för de väggkonstruktioner som anges i de tillhörande handlingarna, med följande förbehåll.
- Vid ett inneklimat med ett normalhögt fukttinnehåll, 58±8% RF, vid en temperatur på 24 ±1°C, kan samtliga 4 väggkonstruktioner användas.
 - Vid ett inneklimat med ett högre fukttinnehåll, 70% RF, vid en temperatur på 23 ±3°C, kan väggkonstruktion 3 och 4 användas under förutsättning att betongen har ett maximalt fukttinnehåll om 85 % RF.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-10-15, och projektnummer PX04125
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2017-02-05.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman



Ulf Antonsson