


## PRODUKTDOKUMENTASJON Nr. SINTEF AA - 032

### FOR BRANNTEKNISKE EGENSKAPER


Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22 dokumenteres, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

- Søker og produktansvarlig:** ESSVE Produkter AB, Box 770, 19127 Sollentuna, Sverige
- Kontaktperson:** Dick Johansson, Telefon: +46 8 623 61 00, Telefaks: +46 8 96 04 95
- Produktnavn:** Studsvik IS – Flex D
- Produsent:** ESSVE Produkter AB
- Beskrivelse:** Isolasjon med keramisk fiber kombinert med tettemasse basert på silikon eller akryl. Eventuell tilleggisolasjon av installasjon med brannhemmende maling eller keramisk fibermatte.
- Bruksområde:** Gjennomføringstetting for ventilasjonskanaler, kabler og rør.
- Testgrunnlag:** Testet i henhold til ISO 834, prEN 1366-3 og NT FIRE 005.  
Rapportreferanser, behandlingsgrunnlag og tekniske detaljer i vedlegg.
- Monterings- og bruksanvisning:** Produktdokumentasjonen er betinget av at produktet blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen følger nøyaktig det som er beskrevet i en monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av NBL.
- Merking:** Emballasjen for produktet skal være merket med produktdokumentasjonens ansvarlige innehaver, produksjonsreferanse og med SINTEF AA-032
- Tilvirkningskontroll:** Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Spesifisert i skriftlig avtale med NBL.
- Gyldighetstid:** Generell gyldighetstid er 5 år, hvoretter fornyelse med nye 5 år kan gjøres på oppfordring og etter ny vurdering. Utløpsdato: 2004-04-22.

Trondheim, 1999-04-22



Kjell Schmidt Pedersen  
direktør



Øyvind Brandt  
forsker