

Certifikat

SC1040-15

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

FireStop "DLP"

Innehavare

ESSVE Produkter AB, Box 7091, 164 07 Kista.
Organisationsnummer: 556252-1525.
Tel: 08-623 61 00. Fax: 08-92 68 65.
E-post: info@essve.se, Hemsida: www.fireseal.se

Produkt

FireStop "DLP", brandskydd för infälld LED-belysning i undertak, består av en brandsvällande och isolerande elastisk kåpa som monteras över belysningsarmaturen vid montering i undertak.

Avsedd användning

Förhindra brand- och brandgasspridning i brandcellsavskiljande i bjälklag vid elinstallationer med belysningsarmatur i undertak.

Handelsnamn

FireStop "DLP".

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*	5:231
Brandteknisk klass EI 30**	5:231

*Undertaket ska bestå av en 15 mm brandgipsskiva typ Lafarge Mega-Deco Typ 5 skruvade på regelverk med max. c/c 60 cm × c/c 120 cm. Bjälklaget ska vara brandklassat enligt REI 60 eller EI 60. Max. en Down Light Protection i varje sektion och minst c/c 30 cm till regel.

**Alternativt undertak, två 12,5 mm normalgipsskiva typ A med förskjutna skarvar skruvade på regelverk med c/c 60 cm × c/c 120 cm. Bjälklaget ska vara brandklassat enligt REI 30 eller EI 30. Max. en Down Light Protection i varje sektion och minst c/c 30 cm till regel.

Tillhörande handlingar

Brandtätningssystem FireStop "DLP", daterad 2016-04-05, FSI-O-201-15A.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr., 210-00-0217. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontroll fortsättning

Vid mottagningskontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributör:
ESSVE Produkter AB, Kista.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/distributör
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

ESSVE Produkter AB, Kista
☞
SP Certifiering
FireStop "DLP"
SC1040-15
nr
SP

Bedömningsunderlag

Rapport TE 94667 från LPC, Storbritannien.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-04-18.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Annika Hermodsson

Ingvar Pettersson