



Hiermit bestätigen wir, dass der

Hilti Schraubanker HUS-I 6x55 M8/M10
mit Stufengewinde M8/M10

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Zulassungen
ETA-08/0307 oder ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln ¹⁾,
zur Befestigung von Rohrleitungen
bis DN 50 (Anschluss mit Ankerstange M8) bzw.
bis DN 100 (Anschluss mit Ankerstange M10)
für Löschanlagen an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland GmbH
D-86916 Kaufering


ppa. Martin Reuter
Dipl.-Ing. Bauwesen SFI
Leiter Verbände, Zulassungen


i.A. Michael Liebig
Dipl.-Ing. Bauwesen (FH)
Produktmanager Metalldübel

- 1) VdS CEA 4001:2010-11:
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4