

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS****0892/99***med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL***TESA 4668, Byggfolietape**

Innehavare	Tesa A/S, Klintehøj Vaenge 12, DK-3460 Birkerød Tel: +45 45 99 82 00, Fax: +45 45 81 01 45, E-post: danmark@tesa.com, Hemsida: www.tesa.com, Organisationsnr: DK55646317
Produkt	Tesa 4668 Byggfolietejp, enkelhäftande tejp av LD-polyeten, med åldringsbeständigt akrylathäftämne
Avsedd användning	Skarvning av byggfolie avsedd för luft- och ångspärrar
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3, 6 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
	Energihushållning och värmeisolering <span style="float: right;">BVL</span>
	Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering <span style="float: right;">6</span>
	Fukt <span style="float: right;">BBR</span>
	Fuktsäkerhet <span style="float: right;">6:51</span>
	Lufttäthet <span style="float: right;">6:53 1:a meningen</span>
	<span style="float: right;">6:531</span>
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för tesa 4668 Byggfolietejp, daterad 2004-12-09
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-08-22, med diarienummer 210-03-0207 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
tesa AG, Hamburg, Tyskland

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Tillverkningsställe

Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Löpande tillverkningsdatum  
Kontrollorgan

**Tesa AG**  
**Hamburg**  
**†**  
**SP SITAC 1002**  
**tesa 4668 Byggfolietejp**  
**0892/99**  
**datum**  
**SP**

Bedömningsunderlag Rapport 98K12056 A, F320529 A/B samt F823591 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Kommentarer Byggfolietejp ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-23, och projektnummer P903049.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-01-18

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Ingvar Pettersson

  
Håkan Thiman