

Beskrivelsestekst Eternal / Heterogen vinyl

Forbo Flooring AS
 Hagaløkkveien 7, 1383 Asker, Norway
 Tel +47 66 77 12 00, Fax +47 66 77 12 45
 Info.norway@forbo.com, www.forbo-flooring.no
 Orf.nr. NO 9325 88390 MVA
 Bank: 6215.05.66431

EN normer det henvises til i beskrivelsen:

Norm nummer	Beskrivelse
EN-ISO 10582	Henviser til hvilken type gulv det dreier seg om- heterogen vinyl Deler heterogen vinyl opp i to klasser: Type I : Minimum 80% PVC i slitesjiktet Type II: Minimum 30% PVC i slitesjiktet
EN-ISO 10874 / EN 685	Bruksklasser for gulvbelegg basert på hva normen tilsier at typen gulv skal tåle. 2x er for privat, 3x er for offentlig miljø og 4x er for industri. Det høyeste tallet angir den høyeste kvaliteten (tåler mest slitasje).
EN ISO 24340	Beskriver hvor tykt slitesjiktet er
DIN 51130	Beskriver graden av sklihemmende (R10 – R13)

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes heterogen vinyl i henhold til EN ISO 10582. Slitesjiktet skal være 0,7 mm tykt i henhold til EN ISO24340 og klassifiseres som **Type 1** i henhold til EN ISO 10582. Belegget skal oppfylle klasse 34 og 43 i henhold EN-ISO 10874 og oppfylle R10 i henhold til DIN 51130. Designet som benyttes skal være likt Forbo Eternal **xxxxxxx** eller tilsvarende.

Det forutsettes at skjøtene sveises med tråd. FDV Dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, renholds- og leggeanvisning.

Det valgte gulvbelegget skal ha egen EPD (ikke generisk) for å dokumentere den fatiske miljøbelastningen for pdouktet.

Byggrensjøring skal utføres etter gulvprodusentens anbefaling. Det kreves ingen installasjonsbehandling for renhold.

Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge og dette skal medregnes i anbudet. Eventuelt «likeverdig» belegg og farger skal godkjennes av byggherre/ arkitekt.