

Protecta[®] FR Brannkitt for FDV Tappevann



Beskrivelse

Benyttes i tappevannsbokser for å gjenopprette brannegenskapene den brannskillende veggen der tappevannsboksene er montert.

Renhold

Ingen. Produktet skal monteres i og rundt tappevannsboksen.

Ettersyn og kontroll

Branntettingen bør inspiseres etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen.

Levetid

Antatt teknisk levetid er minimum 50 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. Montasjeanvisningen.

