

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3688

Utstedt: 08.02.2021

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig til: 01.03.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Canes Multipress rørsystem

er i samsvar med kravene i

- › DVGW W 534 (*)
- › KTW Guideline og DVGW W 270 (*)
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Canes AS
Eikringen 13
3036 Drammen

Produsenter

Produktet er produsert ved fabrikk 1159 i Østerrike, 1160 i Sveits og 1161 i Tyskland, som angitt i evalueringsrapport datert 05.02.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Canes Multipress rørsystem for tappevann inkluderer PE-RT/Al/PE-RT rør og pressfittings i messing og PPSU.

Følgende dimensjoner inngår:

16 x 2.0 mm, 20 x 2.0 mm, 26 x 3.0 mm, 32 x 3.0 mm,
40 x 3.5 mm, 50 x 4.0 mm og 63 x 4.5 mm

Rørsystemet kan også benyttes til varme- og kjøleanlegg.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

