

## INSPEKTIONSLUCKA EI 60

Innehavare/Utfärdat för

### Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 3, 593 75 Gunnebo

Organisationsnummer/VAT nummer: 556540-5452

Tel: 0490-300 00, Fax: 0490-23 300

E-post: [kundservice@gunnebofastening.com](mailto:kundservice@gunnebofastening.com) , Hemsida: [www.gunnebofastening.com](http://www.gunnebofastening.com)

#### Produktbeskrivning

INSPEKTIONSLUCKA EI 60, uppbyggd av stålplåt med isolerings skiva, max storlek 600x600 mm, EI 60.

#### Avsedd användning

Inspektionslucka i brandcellsskiljande väggar.

#### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

#### Tillhörande handlingar

"Monteringsanvisningar Workman brandklassade inspektionsluckor EI 60", daterad Rev A 2018-09-04.

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-13-0123, Kontrollorgan: RISE (SP).

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

#### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Gbo Fastening Systems AB, Gunnebo

Typgodkännande 0037/08 | 2018-10-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162.2



8P06130



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Workman, Huangshan City  
t ex 005214  
nr  
0037/08  
EI 60  
T  
1002  
RISE (SP)

## Bedömningsunderlag

Rapporter nr P705309 och P801136 från RISE (SP).  
Ritningar nr 1/08, 2/08, 3/08 och 4/08, daterade nov. 08.  
Ritning nr A4-500000-01, daterad 2013-01-07.

## Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad lucka.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-09-16, med giltighetstid t.o.m. 2018-09-15.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-10-29.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis