

## Egendeklarasjon BREEAM-NOR HEA 9 - Forurensning i innemiljø

Egendeklarasjon på at produkter tilfredsstillt krav i BREEAM-NOR versjon 1.0 (14.03.12)

Kriteriene er kvalitetssikret av NGBC, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0



**Produkt:**  
**Trebaserte plater**

**Produsent:**  
**Huntonit AS**

Følgende produkter tilfredsstillt krav som stilles til trebaserte plater i emne «HEA 9 - Forurensning i innemiljø» i BREEAM-NOR.

**Handelsnavn:**  
**Huntonit hard 3x1220x2440mm**

Dokumentasjonskrav:	Standard:	Bekreftes:	Kommentarer:	
1.a	Produktet kan klassifiseres som E1 iht. testmetode EN 717-1:2004	EN 13986:2002 EN 717-1:2004	Ja	
1.b	Undertegnede kan bekrefte at produktet ikke er tilsatt noen materialer som inneholder formaldehyd under produksjon eller ved bearbeiding etter produksjonen. Disse kan klassifiseres som E1 uten prøving	Se NS-EN 13986:2002 for detaljert informasjon om dette	Ja	
2.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av TVOC er under 0,2 mg/m <sup>3</sup> h	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja	
3.	Produktet har ikke en emisjonstest som måler emisjoner av ammoniakk, men undertegnede kan bekrefte at ammoniakk ikke er sporbart aktivt i produktet, og at produktet ikke inneholder stoffer som kan avspaltes til ammoniakk		Ja	Ammoniakk målt på 11mm Huntonit trefiber viser < 0,006 mg/m <sup>2</sup> ,h
4.a	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av ammoniakk er under 0,03 mg/m <sup>3</sup> h	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja	
4.b	Produktet har en emisjonstest som viser at misnøye med lukt er under 15%. Gjelder kun hvis relevant for produktet	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ikke relevant	
5.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av kreftfremkallende forbindelser (IARC) er under 0,005 mg/m <sup>3</sup> h	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja	Carcinogens < 0,002 mg/m <sup>2</sup> , h på tilsvarende produkt (Huntonit trefiber 11mm)
6.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av formaldehyd er under 0,05 mg/m <sup>3</sup> h	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja	Formaldehyd < 0,001 mg/m <sup>2</sup> , h på tilsvarende produkt (Huntonit trefiber 11mm)
7.	Testene i punkt 2-6 er utført iht. ISO 16000-serien med målinger gjort etter 28 dager	ISO 16000	Ja	
8.	Undertegnede kan bekrefte fravær av regulerte treimpregneringsmidler og at minimumsnivå er overholdt	NS-EN 13986:2002	Ja	

Alle stoffer på listen oppfyller dokumentasjonskravene.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte og gitt etter beste evne, og er klar over at feilaktige og/eller villedende opplysninger kan få juridiske konsekvenser.

Dato: 01.07.2016

Signatur juridisk ansvarlig hos produsent:

Helge Håland  
Kvalitetssjef