

MC1+ Quick Test Kit



MC1 + Quick test kit gir rask og nøyaktig testing av inhibitor (Protector) konsentrasjonen i varmeanlegget. Drener noe av system vannet, dypp teststrimmelen i vannet et par sekunder. Resultatene kommer frem etter ca ti sekunder.

På fargeskalaen kan du sammenligne innholdet av Protector. Riktig konsentrasjon, er over 75 ppm (mg/L) Gult.

Er det under 75ppm, tilsett Protector. 500ml pr 125liter systemvann. Kan anbefale og bruke MC1 + Rapide. Den kan lett kobles til systemet, beholderen er trykk satt. Etter ca 20 sekunder er 125 liter systemvann behandlet.

MC1 + Quick Test Kit er egnet for testing av nivåene i MC1, MC1 + og MC1 + RAPIDE.

MC1 Quick Test Kit kan teste inntil 50 systemer.