



Produktsertifikat

Nr. 1087

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**ITAP innstikkopling for kobberør,
dimensjon 12 - 28 mm, og PEX-rør,
dimensjon 12 - 22 mm**

er i samsvar med kravene i

DVGW-Arbeitsblatt W 534
NS-EN 1254-6 pkt 5.1.4 og 5.1.6
BS 7291-3

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

ITAP S.p.A.

Via Ruca, 19

IT-25065 Lumezzane (BS)

Produsent:

ITAP S.p.A.

IT-25065 Lumezzane (BS)

Utstedt: 16.12.2004

Fornyelse: 07.04.2015

Gyldig frem til: 01.07.2020

Produsenten har kontrollavtale med CSTB i Frankrike

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder