

**TREGULV OG  
PARKETT**


Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstillende krav som stilles til tregulv og parkett i BREEAM-NORs emne HEA 9

 Dette skjemaet skal fylles ut av **PRODUSENT** av tregulv og parkett.

 Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstillende standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. **Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill.**

 Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder.

<b>PRODUSENT:</b>		Vica Wood Flooring ApS – SE 30274105 Valseholmen 7 – 2650 Hvidovre – Dk – Danmark			
<b>HANDELSNAVN:</b>		BOA Massiv Plank, Eik			
<b>DOKUMENTASJON</b>			<b>JA</b>	<b>NEI</b>	<b>Kommentar</b>
<b>KRAV</b>		<b>Relevante standarder</b>			
1.a	Produktet kan klassifiseres som E1 iht. testmetode EN 717-1:2004	EN 14342:2005 EN 717-1:2004		Nei	Rent trevirke
1.b	Undertegnede kan bekrefte at produktet ikke er tilsatt noen materialer som inneholder formaldehyd under produksjon eller ved bearbeiding etter produksjonen. Disse kan klassifiseres som E1 uten prøving.	Se NS-EN 14342:2005 for detaljert informasjon om dette.	Ja		Vica Wood Flooring ApS
2.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av TVOC er under <b>0,2 mg/m<sup>2</sup>h</b> <sup>1) 2)</sup>	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja		Eurofins M1 Test Report 0,13 mg/(m <sup>2</sup> *h)
3.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av formaldehyd er under <b>0,05 mg/m<sup>2</sup>h</b> <sup>2) 1) 2)</sup>	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja		Eurofins M1 Test Report Formaldehyd < 0,005 mg / (m <sup>2</sup> *h)



4.a	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av ammoniakk er under <b>0,03 mg/m<sup>2</sup>h</b> <sup>1) 2) 3)</sup>	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja		Eurofins M1 Test Report < 0,02 mg/m <sup>2</sup> *h
4.b	Produktet har ikke en emisjonstest som måler emisjoner av ammoniakk, men undertegnede kan bekrefte 1) At ammoniakk ikke er sporbart aktivt i produktet, <u>OG</u> 2) At produktet ikke inneholder stoffer som kan avspaltes til ammoniakk		n/a	n/a	n/a
5.	Produktet har en emisjonstest som viser at emisjoner av kreftfremkallende forbindelser (IARC) er under <b>0,005 mg/m<sup>2</sup>h</b> <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja		Eurofins AgBB Test Report  Total carcinogens < 0,002 mg/m <sup>2</sup> *h
6.	Produktet har en emisjonstest som viser at misnøye med lukt er under 15%. Gjelder kun hvis relevant for produktet. <sup>1)</sup>	NS-EN 15251:2007 (Tillegg C)	Ja		Eurofins M1 Test Report Sensory testing 10,53%
7.	Testene i punkt 2-6 er utført iht. ISO 16000-serien med målinger gjort etter <b>28 dager</b> .	ISO 16000	Ja		Eurofins AgBB Test og Eurofins M1 Test Report
8.	Undertegnede kan bekrefte fravær av regulerte treimpregneringsmidler og at minimumsnivå er overholdt	NS-EN 14342:2005	Ja		Se CE deklarasjon 14342: 2005+A1 Ingen avendelse af Pentachlorphenol i produksjonen.

1) På [www.ngbc.no](http://www.ngbc.no) under "Vanlig stilte spørsmål", gis hjelp til å vurdere ulike kjente emisjonssertifikater opp mot kravene i NS-EN 15251.

2) Merk at emisjonene her er oppgitt i mg/m<sup>2</sup>h. De fleste emisjonssertifikater oppgir emisjoner i mg/m<sup>3</sup>. Det finnes en metode for å konvertere disse slik at man kan sammenligne resultater. Deres foretrukne laboratorium kan bistå dere med dette.

3) Merk at M1 er den eneste kjente emisjonsmerkeordningen der ammoniakk inngår som en av de emisjonene som måles!

Juridisk Ansvarlig: Carsten Øbel

Stilling: Partner

Dato: 19/05-2014

Signatur:

Vica Wood ApS – Valseholmen 7 – 2650 Hvidovre – DK – Danmark – SE/DK 30274105

 Bo André Norge AS  
 Longhammarvegen 36  
 N-5536 Haugesund