

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0493****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: TRÄKONSTRUKTIONER  
SpikförbandBKR 5  
BSAB: ZS, LDS**NTS ANKARSPIK****Innehavare**NTS trådspik AB, Box 316, 331 23 VÄRNAMO  
Tel. 0370 - 69 94 94, Fax. 0370 - 184 70**Produkt**

NTS elförzinkad alternativ syrafast ankarspik, spik försedd med kammar.

**Avsedd användning**

Spikförband för träkonstruktioner. Elförzinkad ankarspik är avsedd att användas i klimatklass 0-2, syrafast är avsedd att användas även i klimatklass 3 och i kemiskt rötskyddat virke.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Konstruktionsregler (BKR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Beständighet	5:11
Spikförband vid tvärkraft (räfflad trådspik)	5:241
Spikförband vid utdragskraft *	5:242

\*  $f_{ik} = 7 \text{ MPa}$ 

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. bärformåga, stadga och beständighet.

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2003 03 14, Dnr 665/02. Typgodkännandet gäller t o m 2008 03 14.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.


Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med nr 6495/85, dnr 0554/95.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast  
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2003 03 14
Bilaga 2	Produktmärkning	2003 03 14
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2003 03 14
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2003 03 14


  
Hans Olsson  
Teknisk ansvarig
**SWEDCERT**