



Produktsertifikat

Nr. 1619

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Ursa Polska Sp. z o.o, plater og ruller 037

DF 37 Glassull rull, tykkelse 50 mm – 220 mm, vilkårlig lengde og bredde
Norplatte 37/ DP 37 Glassull plate, tykkelse 50 mm – 220 mm, vilkårlig lengde og bredde

er i samsvar med kravet i NS-EN 13162:2008
for egenskapen varmekonduktivitet.
Deklarerert varmekonduktivitet : $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$

Egenskap ved brannpåvirkning er klassifisert som (Euroclass) **A1**
i henhold til NS-EN 13501-1.

Innehaver av sertifikatet:
URSA Polska Sp. z o.o
Ul Armii Kraowej 12
PL 42-520 Dabrowa Gornicza
Polen

Produksjonssted:
URSA Polska Sp. z o.o
Ul Armii Kraowej 12
PL 42-520 Dabrowa Gornicza
Polen

Utstedt 14.02.2011
Gyldig frem til 01.04.2016

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Knut Ivar Edvardsen
Sertifiseringsleder