

Emisjonsdata for FS-GPG



Testene er gjennomført av Eurofins Product Testing AS i Danmark, som er akkrediteret av DANAK (Det Danske Akkrediterings- og metrologifond) i henhold til ISO 17025-standarden. Prøvetaking, testing og evaluering er utført i henhold til ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11 og ISO 16017-1; siste versjoner.

Målepunkter	Emisjonsnivå etter 3 dager	Emisjonsnivå etter 4 uker	Krav i Breeam-Nor etter 4 uker
TVOC*	0,012 mg/m ² h	< 0,003 mg/m ² h	0,2 mg/m ² h
SVOC	< 0,007 mg/m ² h	< 0,007 mg/m ² h	Ingen grense
R-verdi	3,2	< 1	Ingen grense
Kreftfremkallende stoffer*	< 0,002 mg/m ² h	< 0,001 mg/m ² h	0,005 mg/m ² h
VOC u/LCI-verdi	-	< 0,04 mg/m ² h	Ingen grense
Formaldehyd*	0,0041 mg/m ² h	0,0044 mg/m ² h	0,05 mg/m ² h
Ammoniakk*	-	< 0,02	0,03 mg/m ² h
Lukt basert på klager*	Ingen lukt	Ingen lukt	Ingen lukt
A20-kjemikalier	Ingen	Ingen	Ingen

* Målepunktet er i henhold til emisjonsklassifiseringen M1, som benyttes i Breeam NOR.
< = mindre enn

Firesafe AS bekrefter med dette at FS-GPG tilfredsstillende kravene i Breeam NOR; Hea 9 – Forurensning i innemiljø, tabell 5.5 – VOC-kriterier etter produkttype.

14/2-2013
Dato


Pål Paulsen
Teknisk konsulent

Trine Flesjø Gjønnæss
HMS-/KS-ansvarlig