

YTELSESERKLÆRING

Silicone Trading

Fire Protection

Erstatter: Nr.: FS - ETA-15/0687 | Date of Issue: 11/11/2015

1	Varetypens unike identifikasjonskode: Firesafe Akryl		
2	Type- eller serienummer: som opplyst på emballasjen av produktet		
3	Tiltent bruk som opplyst i ETA-15/0687: 3.1 Intumex® AN er en brannhemmende akrylbasert fugemasse til rørisolering, kabler og kabelbunter i gjennomføringer i vegger og gulv 3.2 Produktet er tiltent brukt som innvendig bruk med luftfuktighetsnivå < 85% RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z2)		
4	Produsentens navn og kontaktadresse: <div style="text-align: right;"> Silicone Trading Energigatan 5 434 37 Kungsbacka, Sweden Plant: 17 info@siliconetrading.se </div>		
5	Produsentens autoriserte representant: ikke relevant.		
6	Systemet eller systemene til vurdering og fortløpende kontroll av ytelse (AVCP): se tabell under afsnit 9.		
7	Byggevarer er ikke omfattet av en harmonisert standard (hEN).		
8	Erklæringen av ytelse angår en konstruksjon produkt som en europeisk teknisk vurdering har blitt utstedt. Österreichische Institut für Bautechnik(OIB, Austria) har utstedt en ETA for denne byggevarer, med nr. ETA-15/0687 basert på ETAG 026-1 og ETAG 026-2. Notifisert organ-byggevarer: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Deklarasjon for konstanten av yteevne 0761-CPR-0486		
9	Deklarert ytelse		
	Vesentlige egenskaper	AVCP Systemer	Ytelse
			Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
	BR1: Mekanisk motstandsdyktighet og stabilitet.		
	BR2: Sikkerhet ved brann:		
	Reaksjon på brann:	1	E.
	Brannmotstandsevne:	1	Denne egenskap avhenger av den testede konstruksjonen. En konstruksjons brannmotstandsevne, hvor byggevarer har vært benyttet, er testet og ytelsesklassen fastlagt i henhold til en klassifikasjonsrapport med den relevante del av EN 13501.
			ETA-15/0687
	BR3: Hygiene, helse og miljø:		
	Vanntetthet.:	-	NPD (ingen ytelse er fastlagt)
	Utslipp av farlige stoffer:	-	Deklarasjon
			ETA-15/0687
	BR4: Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk: NPD		
	BR5: Beskyttelse mot støy: NPD		
	BR6: Energibesparelser og varmeisolasjon: NPD		
	Holdbarhet:		
	Generel holdbarhetsvurdering:	1	I henhold til den deklarererte anvendelse, klasse Z2 i henhold til EOTA TR024 og i overensstemmelse med ETAG 026-2.
			ETA-15/0687

Ytelsen for den byggevarer, som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarererte ytelse i punkt 9..
Denne yteleserklæring utstedes på eneansvar av den produsent, som er anført i punkt 4.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Name: Lars-Olov Axelson
Function: Managing Director, Silicone Trading

Kungsbacka, 22.12.15

Signature:

YTELSESERKLÆRING

Silicone Trading

Fire Protection

Erstatter: Nr.: FS - ETA-15/0688 | Date of Issue: 11/11/2015

1	Varetypens unike identifikasjonskode: Firesafe Akryl		
2	Type- eller serienummer: som opplyst på emballasjen av produktet		
3	Tiltenkt bruk som opplyst i ETA-15/0688: 3.1 Intumex® AN er en brannhemmende akrylbasert fugemasse til lineære fuger/samlinger med forskjellige typer bakstopp i vegger og gulv. 3.2 Produktet er tiltenkt brukt som innvendig bruk med luftfuktighetsnivå < 85% RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z2)		
4	Produsentens navn og kontaktadresse: <div style="text-align: right;"> Silicone Trading Energigatan 5 434 37 Kungsbacka, Sweden Plant: 17 info@siliconetrading.se </div>		
5	Produsentens autoriserte representant: ikke relevant.		
6	Systemet eller systemene til vurdering og fortløpende kontroll av ytelse (AVCP): se tabell under afsnit 9.		
7	Byggevaren er ikke omfattet av en harmonisert standard (hEN).		
8	Erklæringen av ytelse angår en konstruksjon produkt som en europeisk teknisk vurdering har blitt utstedt. Österreichische Institut für Bautechnik(OIB, Austria) har utstedt en ETA for denne byggevare, med nr. ETA-15/0688 basert på ETAG 026-1 og ETAG 026-3. <div style="text-align: center;"> Notifisert organ-byggevarer: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Deklarasjon for konstansen av yteevne 0761-CPR-0485 </div>		
9	Deklarert ytelse		
	Vesentlige egenskaper	AVCP Systemer	Ytelse
			Harmoniserte tekniske spesifikasjoner
	BR1: Mekanisk motstandsdyktighet og stabilitet.		
	BR2: Sikkerhet ved brann:		
	Reaksjon på brann:	1	E.
	Brannmotstandsevne:	1	Denne egenskap avhenger av den testede konstruksjonen. En konstruksjons brannmotstandsevne, hvor byggevaren har vært benyttet, er testet og ytelsesklassen fastlagt i henhold til en klassifikasjonsrapport med den relevante del av EN 13501.
			ETA-15/0688
	BR3: Hygiene, helse og miljø:		
	Vanntetthet.:	-	NPD (ingen ytelse er fastlagt)
	Utslipp av farlige stoffer:	-	Deklarasjon
			ETA-15/0688
	BR4: Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk: NPD		
	BR5: Beskyttelse mot støy: NPD		
	BR6: Energibesparelser og varmeisolasjon: NPD		
	Holdbarhet:		
	Generel holdbarhetsvurdering:	1	I henhold til den deklarete anvendelse, klasse Z2 i henhold til EOTA TR024 og i overensstemmelse med ETAG 026-2.
			ETA-15/0688

Ytelsen for den byggevare, som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarete ytelse i punkt 9.. Denne yteleserklæring utstedes på eneansvar av den produsent, som er anført i punkt 4.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Name: Lars-Olov Axelson
Function: Managing Director, Silicone Trading

Kungsbacka, 22.12.15

Signature:

