

Produsent (og i aktuelle tilfeller dennes fullmektig):

Bedrift: Swegon Operations AB
Adresse: Box 300, SE-53523 Kvänum

Erklærer at:

Maskintype: Luftbehandlingsaggregat
Maskinnr.: GOLD 004/005, 007/008, 011/012, 014/020, 025/030 F RX samt tilbehør til respektive størrelse som omfattes av disse direktivene,

er i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF.

Produktet er også i samsvar med følgende direktiver:

2014/30/EF EMC-direktivet
2009/125/EF Økodesigndirektivet (EU) nr. 327/2011, 1999/5/EF
2009/125/EF Økodesigndirektivet (EU) nr. 1253/2014, 1999/5/EF
Radio- og teleterminaldirektivet (R&TTE)

Følgende harmoniserte standarder er anvendt:

EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhet – Hovedprinsipper for konstruksjon – Risikovurdering og risikoreduksjon
EN 60204-1:2006 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr i maskiner – Del 1: Generelle krav
EN ISO 13857:2008 Maskinsikkerhet – Sikre avstander til faresoner for de nedre kroppsdeler, EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generisk norm – Immunitet for industrimiljø
EN 61000-6-3:2007+A1 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generisk norm - Emisjonsnorm for boliger, handels- og lette industrimiljøer
EN 60730-1 Automatiske, elektriske kontrollorganer for husholdnings- og lignende bruk – Del 1: Generelle krav

Følgende andre standarder og spesifikasjoner er anvendt:

EN 1886:2007 Ventilasjon i bygninger – Luftbehandlingsaggregater – Mekanisk ytelse
EN 13053:2006+A1:2011 Ventilasjon i bygninger – Luftbehandlingsaggregater – Klassifisering og ytelse for enheter, komponenter og seksjoner

Berettiget til å administrere teknisk dokumentasjon:

Navn: Dan Örtengren
Adresse: Box 300, SE-53523 Kvänum

Signatur:

Sted/dato: Kvänum / 31.08.2017

Kvänum / 31.08.2017

Navn:



Stilling:

William Lawrance
Product Manager, Kvänum

Niklas Tjäder
Plant Manager, Kvänum