



Til rette vedkommende

Sagstua 20210813

### **Vedr. krav til emisjonstesting for produkter brukt utenfor dampsperre**

Breem Nor manual 2016 stiller krav til emisjonstesting av ulike produkter dersom det skal gis poeng innen kategori HEA02.

Dette er kun relevant for produkter som brukes innenfor dampsperre, og er gitt i kommentarer til manualen.

*«Breem Nor Teknisk manual: SD5075NOR – Versjon: 1.2 – Utgivelsesdato: 18.06.2019 under punkt SN 11.1 angir:*

*«Det er kun produkter som brukes i de deler av bygningen der utslipp fra disse sannsynligvis vil påvirke inneluftkvaliteten som skal vurderes. I kontekst av dette emnet gjelder dette produkter installert eller brukt på innsiden av byggets dampsperre eller våtromsmembran, eller, der hvor dette ikke er brukt, på innvendig side av byggets isolasjonssjikt i retning klimatisert side»*

*I Teknisk manual: SD5075NOR – Versjon: 1.0 – Utgivelsesdato: 23.12.2016 – under HEA 02 - SN 4 angis: For industribygg (og handelsbygg) gjelder kravene til begrensnig av luftforurensningskilder og potensial for naturlig ventilasjon bare for kontorområder og ikke driftsområder (idet verdiene for driftsområder er svært avhengig av prosessene i områdene). Dersom bygget ikke inneholder kontorområder, gjelder ikke dette emnet.*

**Med vennlig hilsen**

**Paul Stavem**  
**Technical and RnD Manager**  
**Mapei AS**