



Aquatherm red pipe

Aquatherm red pipe

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Rørsystem for våte sprinkleranlegg og vanntåke anlegg.  
 Sprinklerrørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS.  
 Rørdimensjoner og deler i SDR 7,4. Ø fra 20mm til og med 125 mm.  
 Korrosjonsfritt og fusjonssveisbart uten pakninger.  
 Høy kjemikalieresistens, tåler inntil 50 % innblanding av anti-frost løsning.  
 Rørsystemet kan innstøpes i betong, jfr. NS-INSTA 900-1 og 3.  
 Maks arbeidstrykk er 20 bar ved 30°C.  
 Brannhemmende – Byggematerial Klasse B1 DIN 4102-1.  
 Systemet skal kun installeres av sertifisert personell.  
 Godkjennelser: FG-godkjennelse, LPCB 684A, SBSC nr. 04-904, VdS G4050042.



Katalognummer:	Fra 4111022 til 4170726 + 5432001
NRF-nr.:	8754401/06 + 8754501-95
Dimensjon:	Rørdimensjoner SDR 7,4 – Ø20 – 125 mm.
Farge:	Rød med fire grønne striper
Overflatebehandling:	PP-R (80) FS, kan overflatebehandles
Øvrige opplysninger:	Se teknisk håndbok samt TEK 10 § 11-12 og 15-6

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

1. årlig visuell kontroll for skader og lekkasje. Ventiler funksjonstestes årlig.



Aquatherm red pipe

Aquatherm red pipe

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Garanti og vilkår**

Jfr. FL-VVS 2016

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Skal anlegget fylles med annet enn vann må produsentens anvisninger følges. Se også informasjon i Teknisk håndbok Red pipe.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	www.armaturljonsson.no