

		FDV		
Dokumentnavn:		Dok.nr	Rev:	Dato:
Alu-PEX MT rørsystem		610	4	07.12.09
Utarbeidet av:	Godkjent av:	Godkjent Dato:	Side	av:
KS-Sjef	KS-Sjef	07.12.09	1	2

610 ALU-PEX MT RØRSYSTEM

<p>1. Produktbeskrivelse</p> 	<p>Rørsystem for intern transport av tappevann, vann for oppvarming, kjøling og trykkluft. Rør produsert i PE-X/AlPE-X og kuplinger i PA GF 30% og PPSU. Fordelere og kraner er produsert i bronse.</p> <p><i>Rørdiameter:</i> 16 til 63 mm.</p> <p><u>Systemverktøy skal benyttes for godkjent installasjon.</u></p> <p><i>Importert og tilpasset norske forhold av:</i> Armaturljønsson AS – Org.nr.: 922 74 2049 – Ulvenveien 87, 0581 OSLO Postboks 39 Økern, 0508 OSLO – T: 22 63 17 00 - www.armaturljønsson.no</p> <div style="text-align: center;">  Certifisert for ISO 9001 og ISO14001 </div>
<p>2. Forvaltning</p>	<p>Kostnadsbesparende da kuplinger har fri gjennomstrømming som tillater reduserte dimensjoner, samt at rørkuplinger kan gjenbrukes.</p>
<p>3. Drift</p>	<p>Selvdrevet etter installasjon av autorisert rørlegger iht. systembeskrivelse.</p>
<p>4. Vedlikehold</p>	<p>Forebyggende: Maks temperatur/trykk for tappevann: 70°C / 10bar. Maks temperatur ved varmeanlegg: 95°C Korrigerende: Eventuelle korrigeringer utføres av autorisert rørlegger.</p>
<p>5. Emisjoner og miljøpåvirkninger</p>	<p>Anbefalt utbakningstid: Bør skiftes etter ca.50år. Utslipp: Ingen</p>
<p>6. Henvisninger</p>	<p>Henvisning til: Armaturljønsson's JRG – MT Produktkatalog. Plan og Bygningsloven § 77 TEK § 5-11, § 8-37 § 9-5 NBI – Våtromsnormen, Lommehåndbok for Rør i Rør NBI Produktsertifisering nr. 0631 og nr. 0049 Germanischer Lloyd Certificate No. 20 563 – 04 HH. Håndbok og systembeskrivelse for Sanipex Classic. Gjennomføringer i brannskiller skal utføres iht. Byggforskserien, Byggedetalje 2 – 2006 520.342.</p>
<p>7. Behandlingsmåte for avfall</p>	<p>Gjenvinning: Skrotes i henhold til gjeldende lover for gjenvinning av plast og metaller</p>

Dokumentnavn:		Dok.nr	Rev:	Dato:
Alu-PEX MT rørsystem		610	4	07.12.09
Utarbeidet av:	Godkjent av:	Godkjent Dato:	Side	av:
KS-Sjef	KS-Sjef	07.12.09	2	2

8. Teknisk Service	På installasjon og montering: Installerende rørlegger På enheter: Armaturjonsson AS Produktansvarlig: Armaturjonsson AS
9. Dekker NRF nr.:	512 15 03-09/13-17/23-28/33-35/47-48/57-59/61/63-68/71-72/75-76 – 512 16 01-07 – 512 17 03-09/11/23-25/43-49/51/53-55/57/59/62/64/66-69/71-79/81-89/91/93/95/97-99 – 512 18 03-09/11-19/23-28/43-49/53-59/63-69/73-79/81-89/91/93-95 – 512 19 09/11-19/21-29/31-38/41-49/52-59/61-69/71-75/83-87/93-94 – 512 20 23-27/31-33/41-45/81-82/86-87/91-92/98-99 – 512 21 02-06/09/11-14/17-19/21-29/31-39/41-44
10. Noter	Installerende rørlegger: