



30-ÅRS GARANTI - Schiedel pipesystem

§ 1. De garanterte egenskaper

Schiedel Skorsteiner AS (Leverandøren) garanterer med dette at skorsteinsrørene til Schiedel

- ikke perforeres av avgassbetingede kondensater
- ikke utsettes for massetap høyere enn definert i prEN 1457, avsnitt 10, på grunn av slikt syreangrep
- er motstandsdyktige mot skorsteinsbrann i overensstemmelse med prEN 1457, avsnitt 9

§ 2. Garantien varighet

Garantien gjelder for et tidsrom av 30 – tretti - år, regnet fra installasjon av fyringsanlegget.

Som installasjon regnes ikke senere utbedringer, utskiftninger eller annet arbeid som eventuelt foretas på pipe-/fyringsanlegg.

§ 3. Påberopelse av garantien

Garantien må, for å kunne påberopes, gjøres gjeldende ved rekommandert brev sendt Leverandøren, vedlagt fakturaen fra den som har bygget skorsteinsanlegget, og da innen 1 - en - måned etter at skaden oppsto eller kjøperen burde ha fått kjennskap til denne.

§ 4. Leverandørens ansvar og oppgaver iht garantien

Garantien er en utbedringsgaranti og pålegger Leverandøren kun å skifte ut og/eller reparere den/de skadde deler på de aktuelle skorsteinsrør. Ansvaret omfatter dermed ikke skader eller ulemper som måtte være påført annet enn rørene selv. Leverandøren vurderer selv i hvilken utstrekning garantien skal utøves i form av reparasjon og/eller utskifting.

Garantien innebærer heller ingen annen utvidelse av Leverandørens juridiske og/eller økonomiske ansvar enn det som følger av alminnelige norske kontraktsregler eller andre betingelser som måtte foreligge, ei heller mht de reklamasjons- og foreldelsesfrister som til enhver tid måtte gjelde mellom partene. Garantitiden på 30 år, jf § 2, gjelder således bare for Leverandørens eventuelle oppgaver omtalt i forrige ledd.

§ 5. Øvrige betingelser

Garantien gjelder bare hvis:

- skorsteinsanlegget ikke på noen måte anvendes industrielt
- anlegget er tilpasset kravene til fyringsanlegget og den øvrige bygningsmessige situasjon
- anlegget er konstruert i samsvar med alle gjeldende regler/forskrifter, Leverandørens monteringsanvisning og annen eventuell rådgivning
- anlegget er brukt og vedlikeholdt i samsvar med alle gjeldende regler/forskrifter og Leverandørens eventuelle anvisninger
- fyringsanlegget ikke har vært gjenstand for endringer, f eks utskifting av fyrkjele e.a., uten at Leverandøren skriftlig har erklært at garantien fortsatt gjelder
- skadde deler ikke er skiftet ut før Leverandøren har fått vurdere skadens omfang og årsak, dog slik at Leverandørens skriftlig kan samtykke til slik utskifting

Geir Vernan,

Daglig leder