

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1454

Utstedt: 28.10.2009
Korrigert: 16.06.2021
Gyldig til: 01.12.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ventiler, albuer og senterkupper for Sanipex rørsystem

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 12, pkt. 3.4.2 (*)
- › NKB Produktregler nr. 13



Innehaver

Airaga Rubinetterie S.p.A.
Via per Briga, 42
28024 Gozzano (NO), Italia

Produsent

Airaga Rubinetterie S.p.A.
Via per Briga, 42
28024 Gozzano (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Følgende modeller inngår:

- › ½" x 3/8" Sanipex vinkelventil (NRF nr. 5112903)
- › ½" x ½" Sanipex vinkelventil (NRF nr. 5112904)
- › ½" x 3/8" Sanipex albue (NRF nr. 5112905)
- › ¾" x ¾" Sanipex senterkupper u/avst. (NRF 5112906)
- › ½" x 10 mm Sanipex albue (NRF nr. 5112907)
- › 10 mm x ½" Sanipex vinkelventil (NRF nr. 5112908)
- › ½" x ¾" eksenterkupper m/avst. (NRF nr. 5112923)
- › ½" x ¾" Sanipex senterkupper u/avst. (NRF nr. 5112932)
- › ½" x ¾" Sanipex senterkupper m/avst. (NRF nr. 5112934)
- › ½" Sanipex nippelmuffe (NRF nr. 5112935)
- › ½" x 3/8" x ¾" Sanipex kombikran (NRF nr. 5112965)
- › ½" x ¾" Sanipex vaskemaskinkran (NRF nr. 5112966)

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingbestandighet

Produktet er testet for avsinkingbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

