

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV	Romregulering – Uponor Control System Trådløst
Nr. på FDV	01-024
Dato	01.06.2011
Utgave	Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

836 2733 Manøverpanel og sentralenhet med antenne, kabler for tilkobling og skruer etc. For montering. For maksimum 12 termostater og 14 termoelektriske elementer. Manøverpanelet I-76 kan styre inntil 3 sentralenheter C-56.

836 2734 Inkludert antenne, antennekabel, skruer for montering og tilkoblingskabel. For maksimum 12 termostater og 14 termoelektriske elementer.

836 2679/91/93 Med display og sensor for operativ temperatur, inkludert batterier og skruer for montering. Med 2 stk. LR03/AAA batterier 1.5V.

836 2697 Termostat inklusive batterier og skruer for montering. Erstatning for antennekabel ved behov. Leveres med 2 stk LR03/AAA batterier 1.5V.

836 2738 Termostat for offentlig miljø inkl. Batterier og skruer for montering. Med mulighet for å koble inn en ekstern gulv- eller uteføler. Leveres med 2 stk. LR03/AAA batterier 1.5V.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2733	1045563	x	Uponor Manøverpanel med sentralenhet I-76 + C-56 Radio		1	stk
836 2734	1045566	x	Uponor Sentralenhet C-56 Radio		1	stk
836 2691	1000502	x	Uponor Termostat med display T-75 Radio, Hvit		1	st
836 2679	1000504	x	Uponor Termostat med display T-75 Radio, Sølv		1	st
836 2693	1046114	x	Uponor Termostat med display T-75 Radio, Grå		1	st
836 2697	1000527	x	Uponor Termostat T-55 Radio		1	st
836 2738	1045572	x	Uponor Termostat T-54 Radio		1	stk
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne punkter: Elektronikk - Kvalitet / sortering / klasse: Ingen - Farge / overflate: Grå / hvit / sølv - Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger, Installasjons- og brukerhåndbok(kontrollsystemet), Installasjons- og brukerhåndbok + quikmanual for(SMS Modul R-56) og quikmanual for registrering av termostater. 						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2735	1045569	x	Uponor manøverpanel I-76		1	stk
836 2678	1000503	x	Uponor monteringssett for T-75 Radio, Hvit		1	st
836 2692	1000505	x	Uponor monteringssett for T-75 Radio, Sølv		1	st

836 2694	1046115	x	Uponor monteringssett for T-75 Radio, Grå	1	st
836 2685	1000515	x	Uponor Innstallasjonskabel	1	st
836 2688	1000518	x	Uponor Repeater	1	st
836 2726	1045570	x	Uponor SMS Modul R-56	1	st
836 2732	1000538	x	Uponor Gulvføler	1	st
836 2699	1000529	x	Uponor Uteføler	1	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Kan tørkes av med en tørr klut.
- Ettersyn og kontroll: Jevnlig i perioden anlegget er i drift
- Vedlikeholds instruks og intervall: Sjekk manøverpanelet at det ikke er kommet opp noen alarmer. For systemer uten manøverpanel: sjekk sentralenheten at strømdioden ikke blinker. Dette indikerer en alarm. Svakt batteri i termostatene T-54 og T-55 indikeres også ved at dioden på termostaten blinker 2 ganger når den sender til sentralenheten.

For løsninger: se Installasjons- og brukerhåndbok.

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Avhenger av bruk.
- Garanti: FLVVS 2001.
- Fuktbestandighet: Tåler ikke fukt

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer etc: Ingen spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Elektronisk utstyr.
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1518
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**