


| | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|
|  | | FDV | | |
| Dokumentnavn: | | Dok.nr | Rev: | Dato: |
| Blandeventil Termostatisk JURGUMAT® 3400 & 3410 | | 606 | 6 | 06.12.09 |
| Utarbeidet av: | Godkjent av: | Godkjent Dato: | Side | av: |
| KS-Sjef | KS-Sjef | 06.12.09 | 1 | 2 |

606 BLANDEVENTIL TERMOSTATISK JURGUMAT® 3400 & 3410

1. Produktbeskrivelse



Mod. 3400

Termostat sikkerhetsblander i bronse, med forinnstilt temperaturområde; 20°C – 65°C .

Leveres med 3 kuplinger.

Det anbefales å bruke tilbakeslagsventiler, type JRG Stopp, for maksimal gjennomstrømning.

Fungerer i alle posisjoner.

Dim.: ¾" – 2" gjenger, mod. 3400 og 65 – 80 flenset, mod. 3410

Til mod. 3400 kan leveres kuplingspakninger, koblingssett og loddehylser.

Installeres i det interne berederkretsløpet.

Importert og tilpasset norske forhold av:

Armaturljønsson AS – Org.nr. 922742049 – Ulvenveien 87, 0581 OSLO

Postboks 39 Økern, 0508 OSLO – T: 22 63 17 00 - www.armaturljønsson.no



Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

| | |
|-----------------------------------|--|
| 2. Forvaltning | Energibesparende. |
| 3. Drift | Termostat sikkerhetsblander er forinnstilt for følgende temperaturer: 25 °C - 40 °C - og 55 °C . Ved benyttes av høytrykkspyler skal det monteres tilbakeslagsventil mellom termostatblander og spyler. |
| 4. Vedlikehold | <i>Forebyggende:</i> Normalt driftsettersyn. Unngå inntemperaturer på varmtvannet > 90°C <i>Korrigerende:</i> Ved bruk av unbrakonøkkel, kan temperaturen reguleres innen følgende områder; 20 – 30 °C, 30 – 45 °C og 40 – 65°C. |
| 5. Emisjoner og miljøpåvirkninger | <i>Anbefalt brukstid:</i> 10 - 15år avhengig av vannkvaliteten <i>Utslipp gjennom:</i> Ingen <i>Utslipp til:</i> Ingen <i>Emisjonsfaktor:</i> Ingen <i>Utførte målinger:</i> Ingen |
| 6. Henvisninger | JRGUMAT Temperaturblander. |
| 7. Behandlingsmåte for avfall | Leveres godkjent mottak for og avfallsgjenvinning. |
| 8. Teknisk Service | <i>På installasjon og montering:</i> Utførende rørlegger. <i>Produktansvarlig:</i> Armaturljønsson AS |
| 9. Dekker NRF nr.: | 445 11 03/06/09/13/16/19/23/26/29/33/36/39/43/46/49 445 12 03/06/09/13/16/33/36/39/43/46 |
| 10. Notater | Anlegget installert av: |

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Dokumentnavn: | Dok.nr | Rev: | Dato: |
| Blandeventil Termostatisk JURGUMAT® 3400 & 3410 | 606 | 6 | 06.12.09 |
| Utarbeidet av: | Godkjent av: | Godkjent Dato: | Side av: |
| KS-Sjef | KS-Sjef | 06.12.09 | 2 2 |